

設計温湿度表
外気: 夏季 35.2℃ 湿度 58.0%, 冬季 1.8℃ 湿度 54.3%
屋内(調整目標): 温度(DB), 湿度(RH)
28℃ 50%, 20℃ 成行

設計温湿度
鋼板製煙道
ダクト
風量測定口
チャンパー
ダンパー
配管材料
弁類
温度計
圧力計
瞬間流量計
油断制御装置
絶縁継手
保温及び消音内貼

換気設備
ダクト
風量測定口
ダンパー
排気ダクトのシール
チャンパー
保温

排煙設備
ダクト
排煙口の形式
排煙口手動開放装置
排煙風量測定

自動制御装置
システム構成・機能
電気計装用配線

衛生器具設備
自動洗浄装置及びその組み込み
小便器
検尿板
自動水栓の電源供給方式
衛生器具ユニット
洋風便器

配管材料
(1) 一般配管
(2) 地中埋設配管
(3) 水道直結配管
(4) 親メートル(バルス式)
(5) 子メートル(バルス式)
(6) 水道事業者指定品
(7) その他

排水設備
洗面器等の排水
配管材料
(1) 屋内
(2) 屋外

給湯設備
配管材料
(1) 屋内消火栓
(2) 連結送水管

消火設備
配管材料
(1) 屋内消火栓
(2) 連結送水管
(3) 消火栓

厨房設備
配管材料
(1) 配管材料
(2) 配管材料
(3) 配管材料

ガス設備
配管材料
(1) 配管材料
(2) 配管材料
(3) 配管材料

搬入工事
配管材料
(1) 配管材料
(2) 配管材料
(3) 配管材料

指定資材及び参考見積りメーカー表
分類: 管, 継手, 弁, 保温材, ポンプ, 電動機, 衛生器具, タンク, 構, 鋼鉄製品, 配管材料, 配管材料, 配管材料, 重量器, ガス器具, 厨房機器, 減圧機, 消火装置, 浄化槽, 簡易水栓, フロア, 阻集器, 特殊ガス, 計測機器, 化学実験装置, 製缶類, 温水発生機

資材名表
分類: 配管材料, 継手, 弁, 保温材, ポンプ, 電動機, 衛生器具, タンク, 構, 鋼鉄製品, 配管材料, 配管材料, 配管材料, 重量器, ガス器具, 厨房機器, 減圧機, 消火装置, 浄化槽, 簡易水栓, フロア, 阻集器, 特殊ガス, 計測機器, 化学実験装置, 製缶類, 温水発生機

【注記】
① JISマーク、水マーク (JWWA:日本水道協会規格)、WSP(日本水道管協会規格)、SHASE-S(空気調和・衛生工学会規格)、JPF(日本金属継手協会規格) SAS(ステンレス協会規格)の番号については、「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」 「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」による。
② JISマーク表示品と指定された資材は、工業標準化法化工規則に基づき、製品・包装の外観、容器の外観、結束荷札にJISマーク表示のあるものとする。
③ 設備機材等評価名簿とは、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」設備機材等評価名簿(最新版)をいう。但し、評価名簿による場合、「納入地区及びアフターサービス地区」に中部地区又は含まれていて、評価の有効期間内にある場合に有効とする。

設計図書に関する情報欄
【氏名】
【資格】
【勤務先】
【登録番号】
【意見を聴いた設計図書(図面番号)】