

H30年度 亀山市斎場排ガス・ダイオキシン類測定結果

項目	単位	自主基準値	測定結果 (2号炉)	測定結果 (動物炉)
ばいじん	g/m ³ N	0.01以下	0.005未満	0.005未満
硫黄酸化物	ppm	30以下	3未満	3未満
窒素酸化物	ppm	50以下	48	46
塩化水素	ppm	50以下	50未満	50未満
一酸化炭素	ppm	30以下	10	12
残存酸素濃度	%	6以上	19.0	18.9
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.1以下	0.000037	0.0000081
測定年月日			H30.12.11	H30.12.10

排ガスにおいては、全て自主基準を満たしており問題ありません。

項目	単位	自主基準値	測定結果 (集塵灰)
ダイオキシン類濃度 (集塵灰)	ng-TEQ/ g-dry	3	1.1
試料採集年月日			H30.12.11

集塵灰のダイオキシン類濃度は自主基準値を満たしており問題ありません。