亀山市上下水道部　上水道課

採水場所：第一水源系（布気町・亀山市総合環境センター）

試料名:処理水

2026年度　水源別水質検査一覧表

平均値の算出：報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2027/3/31)						
			2026/4/8	2026/5/12	2026/6/10	2026/7/7	2026/8/5	2026/9/8							平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100　個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－	6	0	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L以下	－	0.79	－	－	0.50	－							0.65	0.50	0.79	2	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L以下	－	0.09	－	－	0.09	－							0.09	0.09	0.09	2	0	0	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－							<0.1	<0.1	<0.1	2	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002　mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.000050　mg/L以下	－	0.000008	－	－	0.000005	－							0.000007	0.000005	0.000008	2	0	0	1
21	ベンゼン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
22	塩素酸	0.6　mg/L以下	－	<0.06	－	－	0.08	－							<0.06	<0.06	0.08	2	0	0	1
23	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
24	クロロホルム	0.06　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.001	－							<0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
27	臭素酸	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/L以下	－	<0.03	－	－	<0.03	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	0.01	－	－	0.01	－							0.01	0.01	0.01	2	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L以下	－	14	－	－	11	－							13	11	14	2	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	17	14	13	10	11	9.7							12	10	17	6	0	0	0
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300　mg/L以下	－	40	－	－	40	－							40	40	40	2	0	0	2
41	蒸発残留物	500　mg/L以下	－	92	－	－	96	－							94	92	96	2	0	0	2
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
46	フェノール類	0.005　mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0	0	0
47	有機物（TOC）	3　mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	6	0	0	0
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	7.0	6.9	6.8	6.9	7.2							6.9	6.7	7.2	6	0	－	－
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし							－	－	－	6	0	－	－
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし							－	－	－	6	0	－	－
51	色度	5　度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	6	0	0	0
52	濁度	2　度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	6	0	0	0
53	遊離残留塩素（mg/L）		0.25	0.23	0.31	0.25	0.30	0.40							0.29	0.23	0.40	6	－	－	－

亀山市上下水道部　上水道課

採水場所：第二水源系（井田川町・JR井田川駅）

試料名:処理水

2026年度　水源別水質検査一覧表

平均値の算出：報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2027/3/31)						
			2026/4/8	2026/5/12	2026/6/10	2026/7/7	2026/8/5	2026/9/8							平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100　個/mL以下	0	0	5	0	0	0							1	0	5	6	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－	6	0	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L以下	－	0.77	－	－	0.59	－							0.68	0.59	0.77	2	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－							<0.1	<0.1	<0.1	2	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002　mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.000050　mg/L以下	－	0.000008	－	－	<0.000005	－							<0.000005	<0.000005	0.000008	2	0	0	1
21	ベンゼン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
22	塩素酸	0.6　mg/L以下	－	<0.06	－	－	0.11	－							<0.06	<0.06	0.11	2	0	0	1
23	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
24	クロロホルム	0.06　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	－	0.001	－	－	0.002	－							0.002	0.001	0.002	2	0	0	0
27	臭素酸	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.001	－							<0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.001	－							<0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/L以下	－	<0.03	－	－	<0.03	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L以下	－	13	－	－	12	－							13	12	13	2	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	25	15	15	12	14	15							16	12	25	6	0	0	1
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300　mg/L以下	－	35	－	－	42	－							39	35	42	2	0	0	2
41	蒸発残留物	500　mg/L以下	－	91	－	－	94	－							93	91	94	2	0	0	2
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
46	フェノール類	0.005　mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0	0	0
47	有機物（TOC）	3　mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	6	0	0	0
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	7.0	6.9	6.8	6.9	7.0							6.9	6.7	7.0	6	0	－	－
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし							－	－	－	6	0	－	－
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし							－	－	－	6	0	－	－
51	色度	5　度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	6	0	0	0
52	濁度	2　度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	6	0	0	0
53	遊離残留塩素（mg/L）		0.30	0.40	0.37	0.30	0.36	0.40							0.36	0.30	0.40	6	－	－	－

亀山市上下水道部　上水道課

採水場所：第三水源系（下庄町・JR下庄駅）

試料名:処理水

2026年度　水源別水質検査一覧表

平均値の算出：報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2027/3/31)						
			2026/4/8	2026/5/12	2026/6/10	2026/7/7	2026/8/5	2026/9/8							平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100　個/mL以下	0	0	0	0	1	0							0	0	1	6	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－	6	0	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L以下	－	1.6	－	－	1.1	－							1.4	1.1	1.6	2	0	0	2
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－							<0.1	<0.1	<0.1	2	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002　mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.000050　mg/L以下	－	0.000008	－	－	0.000007	－							0.000008	0.000007	0.000008	2	0	0	2
21	ベンゼン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
22	塩素酸	0.6　mg/L以下	－	<0.06	－	－	0.11	－							<0.06	<0.06	0.11	2	0	0	1
23	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
24	クロロホルム	0.06　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.001	－							<0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
27	臭素酸	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	0.005	－	－	0.007	－							0.006	0.005	0.007	2	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/L以下	－	0.03	－	－	<0.03	－							<0.03	<0.03	0.03	2	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	0.06	－	－	0.06	－							0.06	0.06	0.06	2	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L以下	－	10	－	－	9.2	－							10	9.2	10	2	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	13	12	13	12	10	10							12	10	13	6	0	0	0
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300　mg/L以下	－	43	－	－	43	－							43	43	43	2	0	0	2
41	蒸発残留物	500　mg/L以下	－	98	－	－	87	－							93	87	98	2	0	0	2
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
46	フェノール類	0.005　mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0	0	0
47	有機物（TOC）	3　mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	6	0	0	0
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.6	6.4	6.4	6.4	6.7							6.5	6.3	6.7	6	0	－	－
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし							－	－	－	6	0	－	－
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし							－	－	－	6	0	－	－
51	色度	5　度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2							<0.5	<0.5	1.2	6	0	1	1
52	濁度	2　度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.20							<0.05	<0.05	0.2	6	0	0	0
53	遊離残留塩素（mg/L）		0.18	0.25	0.32	0.30	0.23	0.40							0.28	0.18	0.40	6	－	－	－

亀山市上下水道部　上水道課

採水場所：第四水源系（川崎町徳原・徳原農事集会所）

試料名:処理水

2026年度　水源別水質検査一覧表

平均値の算出：報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果											当該検査結果(2026/4/1～2027/3/31)						
			2026/4/8	2026/5/12	2026/6/10	2026/7/7	2026/8/5	2026/9/8						平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	3	0	0	1						1	0	3	6	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	6	0	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－						<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－						<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－						<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－						<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	1.1	－	－	1.0	－						1.1	1.0	1.1	2	0	0	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－						<0.08	<0.08	<0.08	2	0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－						<0.1	<0.1	<0.1	2	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－						<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－						<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－						<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.000050 mg/L以下	－	0.000012	－	－	0.000012	－						0.000012	0.000012	0.000012	2	0	2	2
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	<0.06	－	－	0.07	－						<0.06	<0.06	0.07	2	0	0	1
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－						<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－						<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.001	－						<0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－						<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－						<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－						<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－						<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－						<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	<0.03	－	－	<0.03	－						<0.03	<0.03	<0.03	2	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	<0.01	－	－	0.01	－						<0.01	<0.01	0.01	2	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	8.7	－	－	8.4	－						8.6	8.4	8.7	2	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－						<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	12	9.9	9.5	8.8	8.5	8.8						10	8.5	12	6	0	0	0
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L以下	－	54	－	－	55	－						55	54	55	2	0	0	2
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	107	－	－	97	－						102	97	107	2	0	1	2
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－						<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－						<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－						<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－						<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0	0	0
47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						<0.3	<0.3	<0.3	6	0	0	0
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	7.1						6.8	6.7	7.1	6	0	－	－
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし						－	－	－	6	0	－	－
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし						－	－	－	6	0	－	－
51	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5	6	0	0	0
52	濁度	2 度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						<0.05	<0.05	<0.05	6	0	0	0
53	遊離残留塩素（mg/L）		0.30	0.43	0.49	0.35	0.32	0.40						0.38	0.30	0.49	6	－	－	－

亀山市上下水道部　上水道課

採水場所：第五水源系（両尾町原尾・原尾生活改善センター）

試料名:処理水

2026年度　水源別水質検査一覧表

平均値の算出：報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2027/3/31)						
			2026/4/8	2026/5/12	2026/6/10	2026/7/7	2026/8/5	2026/9/8							平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100　個/mL以下	0	0	2	0	0	0							0	0	2	6	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－	6	0	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L以下	－	0.77	－	－	0.60	－							0.69	0.60	0.77	2	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L以下	－	0.08	－	－	<0.08	－							<0.08	<0.08	0.08	2	0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－							<0.1	<0.1	<0.1	2	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002　mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.000050　mg/L以下	－	0.000009	－	－	0.000006	－							0.000008	0.000006	0.000009	2	0	0	2
21	ベンゼン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
22	塩素酸	0.6　mg/L以下	－	0.06	－	－	0.10	－							0.08	0.06	0.10	2	0	0	1
23	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
24	クロロホルム	0.06　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	－	0.001	－	－	0.004	－							0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
27	臭素酸	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	－	0.001	－	－	0.001	－							0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/L以下	－	<0.03	－	－	<0.03	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.01	－	－	0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L以下	－	14	－	－	11	－							13	11	14	2	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	19	14	13	11	11	10							13	10	19	6	0	0	0
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300　mg/L以下	－	39	－	－	42	－							41	39	42	2	0	0	2
41	蒸発残留物	500　mg/L以下	－	91	－	－	94	－							93	91	94	2	0	0	2
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
46	フェノール類	0.005　mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0	0	0
47	有機物（TOC）	3　mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	6	0	0	0
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.1	7.1	7.1	7.2							7.2	7.1	7.4	6	0	－	－
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし							－	－	－	6	0	－	－
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし							－	－	－	6	0	－	－
51	色度	5　度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	6	0	0	0
52	濁度	2　度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	6	0	0	0
53	遊離残留塩素（mg/L）		0.14	0.35	0.21	0.20	0.19	0.20							0.22	0.14	0.35	6	－	－	－

亀山市上下水道部　上水道課

採水場所：野登水源系（両尾町・市立野登小学校）

試料名:処理水

2026年度　水源別水質検査一覧表

平均値の算出：報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果											当該検査結果(2026/4/1～2027/3/31)						
			2026/4/8	2026/5/12	2026/6/10	2026/7/7	2026/8/5	2026/9/8						平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100　個/mL以下	0	0	0	0	0	2						0	0	2	6	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	6	0	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－						<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－						<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－						<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－						<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L以下	－	0.53	－	－	0.49	－						0.51	0.49	0.53	2	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L以下	－	0.08	－	－	0.08	－						0.08	0.08	0.08	2	0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－						<0.1	<0.1	<0.1	2	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002　mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－						<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－						<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－						<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.000050　mg/L以下	－	0.000006	－	－	<0.000005	－						<0.000005	<0.000005	0.000006	2	0	0	1
21	ベンゼン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
22	塩素酸	0.6　mg/L以下	－	<0.06	－	－	0.08	－						<0.06	<0.06	0.08	2	0	0	1
23	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－						<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
24	クロロホルム	0.06　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－						<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	－	0.001	－	－	0.003	－						0.002	0.001	0.003	2	0	0	0
27	臭素酸	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－						<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－						<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－						<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	－	0.001	－	－	0.001	－						0.001	0.001	0.001	2	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	－	0.001	－	－	0.004	－						0.003	0.001	0.004	2	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－						<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－						<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－						<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/L以下	－	<0.03	－	－	<0.03	－						<0.03	<0.03	<0.03	2	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－						<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L以下	－	13	－	－	12	－						13	12	13	2	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－						<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	28	15	15	11	15	17						17	11	28	6	0	0	1
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300　mg/L以下	－	40	－	－	43	－						42	40	43	2	0	0	2
41	蒸発残留物	500　mg/L以下	－	81	－	－	91	－						86	81	91	2	0	0	2
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－						<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－						<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－						<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－						<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
46	フェノール類	0.005　mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0	0	0
47	有機物（TOC）	3　mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						<0.3	<0.3	<0.3	6	0	0	0
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.2	7	7.0	7.0	7.2						7.1	6.9	7.2	6	0	－	－
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし						－	－	－	6	0	－	－
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし						－	－	－	6	0	－	－
51	色度	5　度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5	6	0	0	0
52	濁度	2　度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						<0.05	<0.05	<0.05	6	0	0	0
53	遊離残留塩素（mg/L）		0.20	0.40	0.27	0.20	0.13	0.20						0.23	0.13	0.40	6	－	－	－