

関第一水源

水源名		項目	実施月日	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/9	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/8	2025/11/20	2025/12/4	2026/1/8	2026/2/5	2026/3/4	平均値	最小値	最大値	測定回数
関第一水源	原水	嫌気性芽胞菌	(個/10ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		大腸菌	(MPN/100ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		ジアルジア	(10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

関第二水源

水源名		項目	実施月日	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/9	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/8	2025/11/20	2025/12/4	2026/1/8	2026/2/5	2026/3/4	平均値	最小値	最大値	測定回数
関第二水源(1号井)	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU/10ml)	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	4
		大腸菌	(MPN/100ml)	-	<1	-	-	<1	-	-	<1	-	-	<1	-	<1	<1	<1	4
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		ジアルジア	(10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

水源名		項目	実施月日	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/9	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/8	2025/11/20	2025/12/4	2026/1/8	2026/2/5	2026/3/5	平均値	最小値	最大値	測定回数
関第二水源(2号井)	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU/10ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		大腸菌	(MPN/100ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		ジアルジア	(10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

関第三水源

水源名		項目	実施月日	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/9	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/8	2025/11/20	2025/12/4	2026/1/8	2026/2/5	2026/3/5	平均値	最小値	最大値	測定回数
関第三水源	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU/10ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		大腸菌	(MPN/100ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		ジアルジア	(10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

坂下水源地

水源名		項目	実施月日	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/9	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/8	2025/11/20	2025/12/4	2026/1/8	2026/2/5	2026/3/5	平均値	最小値	最大値	測定回数	
坂下水源地	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU/10ml)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12
		大腸菌	(MPN/100ml)	6.3	17.5	7.5	68.9	5.2	20.9	13.4	7.5	2.0	<1	26.2	21.1	16.4	<1	68.9	12	
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-	-	-	4
		ジアルジア	(10L)	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-	-	-	4

加太水源地

水源名		項目	実施月日	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/9	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/8	2025/11/20	2025/12/4	2026/1/8	2026/2/5	2026/3/5	平均値	最小値	最大値	測定回数	
加太水源地	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU/10ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
		大腸菌	(MPN/100ml)	1.0	3.1	13.4	<1	1.0	1	2	<1	<1	<1	<1	3.1	6.3	2.6	<1	13.4	12
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-	-	-	4
		ジアルジア	(10L)	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-	-	-	4