

第一水源

水源名		実施月日		項目	2026/4/8	2026/5/12	2026/6/10										平均値	最小値	最大値	測定回数
第一水源(1号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(CFU／10ml)	0	0	0										0	0	0	3
		大腸菌		(MPN/100ml)	<1	<1	<1										<1	<1	<1	3
		クリプトスポリジウム		(10L)	－	－	－										－	－	－	0
		ジアルジア		(10L)	－	－	－										－	－	－	0
水源名		実施月日		項目		2026/5/12											平均値	最小値	最大値	測定回数
第一水源(2号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(CFU／10ml)	－	0	－										0	0	0	1
		大腸菌		(MPN/100ml)	－	<1	－										<1	<1	<1	1
		クリプトスポリジウム		(10L)	－	－	－										－	－	－	0
		ジアルジア		(10L)	－	－	－										－	－	－	0

第二水源

水源名		項目		実施月日	2026/4/8	2026/5/12	2026/6/10									平均値	最小値	最大値	測定回数
第二水源(1号井)	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)		0	0	0									0	0	0	3
		大腸菌	(MPN/100ml)		<1	<1	<1									<1	<1	<1	3
		クリプトスポリジウム	(10L)		－	－	－									－	－	－	0
		ジアルジア	(10L)		－	－	－									－	－	－	0
水源名		項目		実施月日		2026/5/12										平均値	最小値	最大値	測定回数
第二水源(2号井)	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)		－	0	－									0	0	0	1
		大腸菌	(MPN/100ml)		－	<1	－									<1	<1	<1	1
		クリプトスポリジウム	(10L)		－	－	－									－	－	－	0
		ジアルジア	(10L)		－	－	－									－	－	－	0
水源名		項目		実施月日		2026/5/12										平均値	最小値	最大値	測定回数
第二水源(4号井)	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)		－	0	－									0	0	0	1
		大腸菌	(MPN/100ml)		－	<1	－									<1	<1	<1	1
		クリプトスポリジウム	(10L)		－	－	－									－	－	－	0
		ジアルジア	(10L)		－	－	－									－	－	－	0
水源名		項目		実施月日		2026/5/12										平均値	最小値	最大値	測定回数
第二水源(5号井)	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)		－	0	－									0	0	0	1
		大腸菌	(MPN/100ml)		－	<1	－									<1	<1	<1	1
		クリプトスポリジウム	(10L)		－	－	－									－	－	－	0
		ジアルジア	(10L)		－	－	－									－	－	－	0

第三水源

水源名		実施月日		項目	2026/4/8	2026/5/12	2026/6/10										平均値	最小値	最大値	測定回数
第三水源(1号井)	原水			嫌気性芽胞菌 (CFU/10ml)	0	0	0										0	0	0	3
				大腸菌 (MPN/100ml)	<1	<1	<1										<1	<1	<1	3
				クリプトスポリジウム (10L)	-	-	-										-	-	-	0
				ジアルジア (10L)	-	-	-										-	-	-	0
水源名		実施月日		項目		2026/5/12											平均値	最小値	最大値	測定回数
第三水源(2号井)	原水			嫌気性芽胞菌 (CFU/10ml)	-	0	-										0	0	0	1
				大腸菌 (MPN/100ml)	-	<1	-										<1	<1	<1	1
				クリプトスポリジウム (10L)	-	-	-										-	-	-	0
				ジアルジア (10L)	-	-	-										-	-	-	0
水源名		実施月日		項目													平均値	最小値	最大値	測定回数
第三水源(3号井)	原水			嫌気性芽胞菌 (CFU/10ml)	-	-	-										0	0	0	0
				大腸菌 (MPN/100ml)	-	-	-										<1	<1	<1	0
				クリプトスポリジウム (10L)	-	-	-										-	-	-	0
				ジアルジア (10L)	-	-	-										-	-	-	0

2026年度 亀山市(亀山地区)水道原水 指標菌等検査結果集計表 - 1/3

第四水源

水源名		項目		実施月日	2026/4/8	2026/5/12	2026/6/10									平均値	最小値	最大値	測定回数
第四水源(1号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(個／10ml)	0	0	0									0	0	0	3
		大腸菌		(MPN/100ml)	<1	<1	<1									<1	<1	<1	3
		クリプトスポリジウム		(10L)	-	-	-									-	-	-	0
		ジアルジア		(10L)	-	-	-									-	-	-	0
水源名		項目		実施月日		2026/5/12										平均値	最小値	最大値	測定回数
第四水源(2号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(個／10ml)	-	0	-									0	0	0	1
		大腸菌		(MPN/100ml)	-	<1	-									<1	<1	<1	1
		クリプトスポリジウム		(10L)	-	-	-									-	-	-	0
		ジアルジア		(10L)	-	-	-									-	-	-	0
水源名		項目		実施月日		2026/5/12										平均値	最小値	最大値	測定回数
第四水源(3号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(個／10ml)	-	0	-									0	0	0	1
		大腸菌		(MPN/100ml)	-	<1	-									<1	<1	<1	1
		クリプトスポリジウム		(10L)	-	-	-									-	-	-	0
		ジアルジア		(10L)	-	-	-									-	-	-	0

第五水源

水源名		項目		実施月日	2026/4/8	2026/5/12	2026/6/10										平均値	最小値	最大値	測定回数
第五水源(1-1号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(個／10ml)	0	0	0										0	0	0	3
		大腸菌		(MPN/100ml)	<1	<1	<1										<1	<1	<1	3
		クリプトスポリジウム		(10L)	-	-	-										-	-	-	0
		ジアルジア		(10L)	-	-	-										-	-	-	0
水源名		項目		実施月日													平均値	最小値	最大値	測定回数
第五水源(1-2号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(個／10ml)	-	0	-										0	0	0	1
		大腸菌		(MPN/100ml)	-	<1	-										<1	<1	<1	1
		クリプトスポリジウム		(10L)	-	-	-										-	-	-	0
		ジアルジア		(10L)	-	-	-										-	-	-	0
水源名		項目		実施月日		2026/5/12											平均値	最小値	最大値	測定回数
第五水源(2号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(個／10ml)	-	0	-										0	0	0	1
		大腸菌		(MPN/100ml)	-	<1	-										<1	<1	<1	1
		クリプトスポリジウム		(10L)	-	-	-										-	-	-	0
		ジアルジア		(10L)	-	-	-										-	-	-	0
水源名		項目		実施月日		2026/5/12											平均値	最小値	最大値	測定回数
第五水源(4号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(個／10ml)	-	0	-										0	0	0	1
		大腸菌		(MPN/100ml)	-	<1	-										<1	<1	<1	1
		クリプトスポリジウム		(10L)	-	-	-										-	-	-	0
		ジアルジア		(10L)	-	-	-										-	-	-	0
水源名		項目		実施月日		2026/5/12											平均値	最小値	最大値	測定回数
第五水源(5号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(個／10ml)	-	0	-										0	0	0	1
		大腸菌		(MPN/100ml)	-	<1	-										<1	<1	<1	1
		クリプトスポリジウム		(10L)	-	-	-										-	-	-	0
		ジアルジア		(10L)	-	-	-										-	-	-	0

2026年度 亀山市(亀山地区)水道原水 指標菌等検査結果集計表 - 1/3

野登水源

水源名		実施月日		項目	2026/4/8	2026/5/12	2026/6/10										平均値	最小値	最大値	測定回数
野登水源(1号井)	原水			嫌気性芽胞菌 (個／10ml)	0	0	0										0	0	0	3
				大腸菌 (MPN/100ml)	<1	<1	<1									<1	<1	<1	3	
				クリプトスポリジウム (10L)	-	-	-									-	-	-	0	
				ジアルジア (10L)	-	-	-									-	-	-	0	
水源名		実施月日		項目		2026/5/12											平均値	最小値	最大値	測定回数
野登水源(2号井)	原水			嫌気性芽胞菌 (個／10ml)	-	0	-										0	0	0	1
				大腸菌 (MPN/100ml)	-	<1	-									<1	<1	<1	1	
				クリプトスポリジウム (10L)	-	-	-									-	-	-	0	
				ジアルジア (10L)	-	-	-									-	-	-	0	

関第一水源

水源名		項目	実施月日	2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11										平均値	最小値	最大値	測定回数
関第一水源	原水	嫌気性芽胞菌	(個／10ml)	0	0	0										0	0	0	3
		大腸菌	(MPN/100ml)	<1	<1	<1										<1	<1	<1	3
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	-										-	-	-	0
		ジアルジア	(10L)	-	-	-										-	-	-	0

関第二水源

水源名		項目	実施月日		2026/5/13											平均値	最小値	最大値	測定回数
関第二水源(1号井)	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)	-	0	-										0	0	0	1
		大腸菌	(MPN/100ml)	-	<1	-										<1	<1	<1	1
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	-										-	-	-	0
		ジアルジア	(10L)	-	-	-										-	-	-	0
水源名		項目	実施月日	2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11										平均値	最小値	最大値	測定回数
関第二水源(2号井)	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)	0	0	0										0	0	0	3
		大腸菌	(MPN/100ml)	<1	<1	<1										<1	<1	<1	3
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	-										-	-	-	0
		ジアルジア	(10L)	-	-	-										-	-	-	0

関第三水源

水源名		項目	実施月日	2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11										平均値	最小値	最大値	測定回数
関第三水源	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)	0	0	0										0	0	0	3
		大腸菌	(MPN/100ml)	<1	<1	<1										<1	<1	<1	3
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	-										-	-	-	0
		ジアルジア	(10L)	-	-	-										-	-	-	0

坂下水源地

水源名		項目	実施月日	2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11										平均値	最小値	最大値	測定回数
坂下水源地	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)	0	0	0										0	0	0	3
		大腸菌	(MPN/100ml)	<1	3.1	88.4										30.5	<1	88.4	3
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	<陰性										-	-	-	1
		ジアルジア	(10L)	-	-	<陰性										-	-	-	1

加太水源地

水源名		項目	実施月日	2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11										平均値	最小値	最大値	測定回数
加太水源地	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)	0	0	0										0	0	0	3
		大腸菌	(MPN/100ml)	2.0	1.0	5.2										2.7	1.0	5.2	3
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	<陰性										-	-	-	1
		ジアルジア	(10L)	-	-	<陰性										-	-	-	1