亀山市上下水道部　上水道課

採水場所：関第一水源系(関町市瀬・市瀬公民館)

試料名：処理水

2026年度　水源別水質検査一覧表

平均値の算出：報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2027/3/31)						
			2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11	2026/7/8	2026/8/6	2026/9/9							平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100　個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－	6	0	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L以下	－	0.82	－	－	0.49	－							0.66	0.49	0.82	2	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L以下	－	0.09	－	－	0.13	－							0.11	0.09	0.13	2	0	0	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－							<0.1	<0.1	<0.1	2	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002　mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0	0	0
15	1.4-ジオキサン	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.000050　mg/L以下	－	0.000006	－	－	<0.000005	－							<0.000005	<0.000005	0.000006	2	0	0	1
21	ベンゼン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
22	塩素酸	0.6　mg/L以下	－	<0.06	－	－	0.07	－							<0.06	<0.06	0.07	2	0	0	1
23	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
24	クロロホルム	0.06　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	－	0.002	－	－	0.001	－							0.002	0.001	0.002	2	0	0	0
27	臭素酸	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	－	0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/L以下	－	<0.03	－	－	<0.03	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L以下	－	15	－	－	11	－							13	11	15	2	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	28	18	11	7.6	8.7	8.6							14	7.6	28	6	0	0	1
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300　mg/L以下	－	44	－	－	36	－							40	36	44	2	0	0	2
41	蒸発残留物	500　mg/L以下	－	102	－	－	86	－							94	86	102	2	0	1	2
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
46	フェノール類	0.005　mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0	0	0
47	有機物（TOC）	3　mg/L以下	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	0.6	6	0	0	1
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3	7.0							7.1	7.0	7.3	6	0	－	－
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし							－	－	－	6	0	－	－
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし							－	－	－	6	0	－	－
51	色度	5　度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	6	0	0	0
52	濁度	2　度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	6	0	0	0
53	遊離残留塩素（mg/L）		0.33	0.40	0.22	0.35	0.28	0.38							0.33	0.22	0.40	6	－	－	－

亀山市上下水道部　上水道課

採水場所：関第二水源系・南部地区(関町金場・金場公民館)

試料名：処理水

2026年度　水源別水質検査一覧表

平均値の算出：報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2027/3/31)						
			2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11	2026/7/8	2026/8/6	2026/9/9							平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100　個/mL以下	0	1	0	0	0	0							0	0	1	6	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－	6	0	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L以下	－	1.8	－	－	1.3	－							1.6	1.3	1.8	2	0	0	2
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L以下	－	0.08	－	－	0.10	－							0.09	0.08	0.1	2	0	0	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－							<0.1	<0.1	<0.1	2	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002　mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.000050　mg/L以下	－	0.000010	－	－	0.000012	－							0.000011	0.000010	0.000012	2	0	1	2
21	ベンゼン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
22	塩素酸	0.6　mg/L以下	－	<0.06	－	－	0.07	－							<0.06	<0.06	0.07	2	0	0	1
23	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
24	クロロホルム	0.06　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	－	0.001	－	－	0.002	－							0.002	0.001	0.002	2	0	0	0
27	臭素酸	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.001	－							<0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	0.010	－	－	0.008	－							0.01	0.008	0.01	2	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/L以下	－	<0.03	－	－	<0.03	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	0.01	－	－	0.01	－							0.01	0.01	0.01	2	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L以下	－	7.8	－	－	7.1	－							7.5	7.1	7.8	2	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	17	11	8.6	6.3	6.2	5.8							9.2	5.8	17	6	0	0	0
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300　mg/L以下	－	40	－	－	44	－							42	40	44	2	0	0	2
41	蒸発残留物	500　mg/L以下	－	86	－	－	88	－							87	86	88	2	0	0	2
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
46	フェノール類	0.005　mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0	0	0
47	有機物（TOC）	3　mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	6	0	0	0
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7	6.6	6.9	6.7							6.7	6.6	6.9	6	0	－	－
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし							－	－	－	6	0	－	－
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし							－	－	－	6	0	－	－
51	色度	5　度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	6	0	0	0
52	濁度	2　度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	6	0	0	0
53	遊離残留塩素（mg/L）		0.2	0.25	0.17	0.15	0.16	0.20							0.19	0.15	0.25	6	－	－	－

亀山市上下水道部　上水道課

採水場所：関第三水源系・北部地区(関町白木一色・白木一色公民館)

試料名：処理水

2026年度　水源別水質検査一覧表

平均値の算出：報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2027/3/31)						
			2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11	2026/7/8	2026/8/6	2026/9/9							平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100　個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－	6	0	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L以下	－	1.5	－	－	0.98	－							1.2	1.0	1.5	2	0	0	1
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L以下	－	0.08	－	－	0.1	－							0.09	0.08	0.1	2	0	0	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－							<0.1	<0.1	<0.1	2	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002　mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0	0	0
15	1.4-ジオキサン	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.000050　mg/L以下	－	0.000011	－	－	0.000007	－							0.000009	0.000007	0.000011	2	0	1	2
21	ベンゼン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
22	塩素酸	0.6　mg/L以下	－	<0.06	－	－	0.07	－							<0.06	<0.06	0.07	2	0	0	1
23	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
24	クロロホルム	0.06　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	－	0.001	－	－	0.002	－							0.002	0.001	0.002	2	0	0	0
27	臭素酸	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	0	0	0
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	－	0.001	－	－	0.001	－							0.001	0.001	0.001	2	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.001	－							<0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/L以下	－	<0.03	－	－	<0.03	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	0.01	－	－	0.01	－							0.01	0.01	0.01	2	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L以下	－	7.2	－	－	7.5	－							7.4	7.2	7.5	2	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	22	9.5	8.0	6.3	5.5	6.5							10	5.5	22	6	0	0	1
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300　mg/L以下	－	37	－	－	39	－							38	37	39	2	0	0	2
41	蒸発残留物	500　mg/L以下	－	74	－	－	77	－							76	74	77	2	0	0	2
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
46	フェノール類	0.005　mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0	0	0
47	有機物（TOC）	3　mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	6	0	0	0
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9							6.9	6.8	7.1	6	0	－	－
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし							－	－	－	6	0	－	－
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし							－	－	－	6	0	－	－
51	色度	5　度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	6	0	0	0
52	濁度	2　度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	6	0	0	0
53	遊離残留塩素（mg/L）		0.3	0.40	0.34	0.35	0.15	0.30							0.31	0.15	0.40	6	－	－	－

亀山市上下水道部　上水道課

採水場所：坂下水源系（関町坂下・坂下公民館）

試料名：処理水

2026年度　水源別水質検査一覧表

平均値の算出：報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2027/3/31)						
			2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11	2026/7/8	2026/8/6	2026/9/9							平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100　個/mL以下	0	0	1	0	0	0							0	0	1	6	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－	6	0	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L以下	－	0.48	－	－	0.58	－							0.53	0.48	0.58	2	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L以下	－	0.19	－	－	0.22	－							0.21	0.19	0.22	2	0	2	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－							<0.1	<0.1	<0.1	2	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002　mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0	0	0
15	1.4-ジオキサン	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.000050　mg/L以下	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－							<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0	0	0
21	ベンゼン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
22	塩素酸	0.6　mg/L以下	－	0.14	－	－	0.25	－							0.20	0.14	0.25	2	0	2	2
23	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
24	クロロホルム	0.06　mg/L以下	－	0.017	－	－	0.017	－							0.017	0.017	0.017	2	0	2	2
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	0.009	－	－	0.011	－							0.010	0.009	0.011	2	0	2	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.001	－							<0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
27	臭素酸	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	－	0.02	－	－	0.02	－							0.02	0.02	0.02	2	0	0	2
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	0.014	－	－	0.011	－							0.013	0.011	0.014	2	0	2	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	－	0.003	－	－	0.006	－							0.005	0.003	0.006	2	0	0	1
31	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.001	－							<0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	0.006	－	－	0.005	－							0.006	0.005	0.006	2	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	0.02	－							<0.02	<0.02	0.02	2	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/L以下	－	<0.03	－	－	<0.03	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L以下	－	5.8	－	－	6.7	－							6.3	5.8	6.7	2	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	4.9	4.7	5.3	3.4	5.1	4.8							4.7	3.4	5.3	6	0	0	0
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300　mg/L以下	－	31	－	－	32	－							32	31	32	2	0	0	2
41	蒸発残留物	500　mg/L以下	－	64	－	－	82	－							73	64	82	2	0	0	2
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
46	フェノール類	0.005　mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0	0	0
47	有機物（TOC）	3　mg/L以下	0.9	0.7	0.7	0.9	0.5	1.2							0.8	0.5	1.2	6	0	5	6
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.1	7.1	7.6	7.2							7.3	7.1	7.6	6	0	－	－
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし							－	－	－	6	0	－	－
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし							－	－	－	6	0	－	－
51	色度	5　度以下	1.0	0.8	0.7	1.2	0.6	0.9							0.9	0.6	1.2	6	0	1	6
52	濁度	2　度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	6	0	0	0
53	遊離残留塩素（mg/L）		0.37	0.43	0.41	0.30	0.47	0.35							0.39	0.30	0.47	6	－	－	－

亀山市上下水道部　上水道課

採水場所：加太水源系（加太市場・市場公民館）

試料名：処理水

2026年度　水源別水質検査一覧表

平均値の算出：報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2027/3/31)						
			2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11	2026/7/8	2026/8/6	2026/9/9							平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100　個/mL以下	0	0	0	0	0	4							1	0	4	6	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							－	－	－	6	0	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L以下	－	0.59	－	－	0.39	－							0.49	0.39	0.59	2	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－							<0.1	<0.1	<0.1	2	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002　mg/L以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0	0	0
15	1.4-ジオキサン	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04　mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.000050　mg/L以下	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－							<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0	0	0
21	ベンゼン	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
22	塩素酸	0.6　mg/L以下	－	0.06	－	－	0.18	－							0.12	0.06	0.18	2	0	1	1
23	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0
24	クロロホルム	0.06　mg/L以下	－	0.011	－	－	0.01	－							0.011	0.01	0.011	2	0	0	2
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	0.004	－	－	<0.003	－							<0.003	<0.003	0.004	2	0	0	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	－	<0.001	－	－	0.001	－							<0.001	<0.001	0.001	2	0	0	0
27	臭素酸	0.01　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	－	0.01	－	－	0.01	－							0.01	0.01	0.01	2	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	－	0.007	－	－	0.006	－							0.007	0.006	0.007	2	0	1	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	－	0.003	－	－	0.004	－							0.004	0.003	0.004	2	0	0	1
31	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/L以下	－	<0.03	－	－	<0.03	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0　mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L以下	－	6.6	－	－	7.1	－							6.9	6.6	7.1	2	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
39	塩化物イオン	200　mg/L以下	13	8.9	6.8	4.5	8.0	4.9							8	4.5	13	6	0	0	0
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300　mg/L以下	－	28	－	－	29	－							29	28	29	2	0	0	0
41	蒸発残留物	500　mg/L以下	－	62	－	－	76	－							69	62	76	2	0	0	2
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2　mg/L以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0	0	0
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02　mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	0	0	0
46	フェノール類	0.005　mg/L以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0	0	0
47	有機物（TOC）	3　mg/L以下	0.6	0.6	0.8	1.0	0.5	1.3							0.8	0.5	1.3	6	0	3	6
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.1	7.1	7.4	7.3							7.2	7.1	7.4	6	0	－	－
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし							－	－	－	6	0	－	－
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし							－	－	－	6	0	－	－
51	色度	5　度以下	<0.5	<0.5	0.9	1.6	0.5	2.0							1	<0.5	2	6	0	2	3
52	濁度	2　度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	6	0	0	0
53	遊離残留塩素（mg/L）		0.35	0.39	0.34	0.15	0.20	0.10							0.26	0.10	0.39	6	－	－	－