

担当グループ	番号	建築物の名称	上段：調査箇所 下段：調査結果※検出の場合は、アスベストの種類							建築物の アスベストの有無		
			外壁1	外壁2	外壁3	外壁4	外壁5	軒天1	軒天2		軒天3	
住まい推進G	1	住山団地集会所	北面 クリンタイル	東面 クリンタイル	南面 クリンタイル							有
	2	亀田住宅（E）	南面 不検出	東面 不検出				北側軒天 不検出				無
	3	和田住宅（D）	西面 不検出	北面 不検出				北側軒天 不検出				無
	4	住山住宅（A）	西面 不検出	北面 不検出				北側軒天 塗材なし				無
	5	住山住宅（B）	北面 不検出	西面 不検出				南側軒天 塗材なし				無
	6	住山住宅（C）	西面 クリンタイル	北面 クリンタイル				階段下天井 クリンタイル				有
	7	和賀住宅	東面 不検出	北面 不検出				東側軒天 不検出				無
	8	鹿島住宅（G）	西面 不検出	北面 不検出				北側軒天 クリンタイル				有
	9	高塚住宅	北面1 クリンタイル	北面2 クリンタイル				階段下天井 クリンタイル				有
	10	栄町住宅	北面 クリンタイル	西面 クリンタイル				北側軒天 クリンタイル				有
	11	羽若住宅	東面 クリンタイル	北面 クリンタイル				北側軒天 クリンタイル				有
病院総務G	12	医療センター	南面 クリンタイル	増築北面 クリンタイル	増築西面 クリンタイル							有
	13	看護師宿舎	北面 クリンタイル	東面 クリンタイル				北側軒天 クリンタイル				有
図書館	14	亀山市立図書館	玄関 不検出	南面屋根上 クリンタイル				西側庇裏 不検出				有
契約管財G	15	市役所（南棟）	南東面 不検出	西面 不検出				西側軒天 不検出				無
	16	市役所（北棟）	北面 クリンタイル	西面 クリンタイル				北側軒天 不検出				有
	17	市役所（西棟）	南面 不検出	北西面 不検出				南側軒天 不検出				無
	18	関宿ふるさと会館	西面 不検出	東面 不検出				北側軒天 不検出				無
	19	旧サカエ建設	南東面 塗材なし	北東面 塗材なし				南東側軒天 塗材なし				無
	20	職員会館	東面 不検出	南面 不検出				東側軒天 不検出				無
福祉総務G	21	亀山市総合保健福祉センター	北面 クリンタイル					東側階段裏 クリンタイル				有
施設保全G	22	亀山公園(ますみ児童公園)	東面 不検出	西面 不検出				北側軒天 クリンタイル				有
スポーツ推進G	23	亀山公園	北面 クリンタイル	南面 クリンタイル								有
	24	西野公園体育館	北面 不検出					南側階段下 不検出	南側軒天 不検出			無
	25	東野公園体育館	北面 クリンタイル	西面 クリンタイル				西側軒天 塗材なし				有
	26	関B & G 海洋センター	北面 クリンタイル	南面 クリンタイル				西側軒天 クリンタイル				有
文化共生G	27	文化会館	北面 不検出	北面 不検出				中央コミセン 不検出				無
廃棄物対策G	28	亀山市総合環境センター（ごみ溶融処理施設）	北面 不検出	西面 不検出	東面 不検出							無
	29	亀山市総合環境センター（破砕粗大ごみ処理施設）	北西面 クリンタイル	南東面 クリンタイル	屋上外壁 クリンタイル							有
	30	亀山市総合環境センター（旧計量棟）	北東面 不検出	北西面 不検出	南東面 不検出							無
	31	亀山市総合環境センター（最終処分場）	西面 不検出	北面 不検出	東面 不検出							無
	32	亀山市衛生公苑（処理棟）	北面 クリンタイル	西面 クリンタイル	南面 クリンタイル							有
	33	亀山市衛生公苑（管理棟）	西面 クリンタイル	北面 クリンタイル	東面 クリンタイル							有
	34	亀山市衛生公苑（予備貯留槽）	南面 不検出	西面 不検出	東面 不検出							無
地域サービスG	35	亀山市関支所	東面 不検出	西面 クリンタイル				南側軒天 不検出				有
地域まちづくりG	36	井田川地区南コミュニティセンター	西面 不検出	東面 不検出				西側軒天 不検出				無
	37	井田川地区北コミュニティセンター	北東面 不検出	北東面 不検出								無
	38	御幸地区コミュニティセンター	北面 不検出	東面 不検出								無
	39	城西地区コミュニティセンター	北面 不検出	西面 不検出				北側軒天 不検出				無
	40	城北地区コミュニティセンター	東面 不検出	西面 不検出								無
	41	昼生地区コミュニティセンター						東側軒天 不検出	北側軒天 不検出			無
	42	東部地区コミュニティセンター	東面 不検出	西面 不検出				東側軒天 クリンタイル				有
	43	南部地区コミュニティセンター	東面 不検出	北面 不検出								無
	44	白川地区南コミュニティセンター	北面 不検出	南面 不検出								無
	45	北東地区コミュニティセンター	南面 不検出	北面 不検出								無
	46	本町地区コミュニティセンター	東面 不検出	西面 不検出								無
	47	野村地区コミュニティセンター	東面 クリンタイル	北面 クリンタイル								有
	48	野登地区コミュニティセンター	南面 不検出	北面 不検出				西側軒天 不検出				無
	49	関文化交流センター	東面 不検出	北面 不検出				北側軒天 不検出				無
	50	関町北部ふれあい交流センター	西面 不検出	東面 不検出				北東側軒天 クリンタイル				有
観光交流G	51	石水溪野外研修施設						玄関天井 塗材なし	東側軒天 塗材なし	西側軒天 不検出		無
	52	観音山公衆トイレ	東面 不検出	南面 不検出	西面 不検出							無
	53	眺閑亭	内側階段 不検出	2階屋上 不検出	1階北側柱 不検出							無
	54	関まちなみ文化センター	北東面 不検出	北側2階 不検出	北西面 不検出							無
	55	関宿散策案内施設	南側塀 不検出	蔵北側階段 不検出	蔵北側1階 不検出							無
	56	旧関ロッジ	南面 不検出	EV南面 不検出	離れ南面 不検出	離れ北面 不検出	北面 不検出					無
商工業地域交通G	57	亀山市勤労文化会館	玄関 クリンタイル	ピロティ柱 クリンタイル					階段室天井 不検出			有
			外壁 40ヶ所				軒天 11ヶ所			施設数 23ヶ所		
計 51ヶ所												