



電気設備配線と極力、同経路として
電気工事プルボックスを流用
*電気設備兼用のプルボックス内は樹脂管にて保護すること

凡例(参考)		
SC	ON・OFFリモコンスイッチ	
C	EM-CEE-S1.25°-2C	隠蔽
C2	EM-CEE-S1.25°-2Cx2	隠蔽
M	EM-CEE-S1.25°-2C(メタルモールA型)	屋内露出
CS	EM-CEE-S1.25°-2C(GP22)	屋外
CS2	EM-CEE-S1.25°-2Cx2(GP28)	屋外
☒	PB2:200X200X100(SUS WP)	
☒	PB3:300X300X200(SUS WP)	
☒	EPB:は電気工事を流用とする	

*リモコン取付位置及びグループ系統分けは別途打合せ確認により最終決定とする。
*集中コントローラーの制御システム・仕様・配線方式は参考図とし納入メーカー仕様による。
*二重天井内はケーブルころがしとする。
*露出配管は指定色塗装とする。
※露出配管 敷設部位特記無きは 壁面上部 又はスラブ下面配管とする。

1階平面図 S=1:300