

令和6年度 亀山市斎場排ガス・ダイオキシン類測定結果

項 目	単 位	自主基準値	測定結果 (2号炉)	測定結果 (4号炉)
ばいじん	g/m ³ N	0.01以下	0.005 未満	0.005 未満
硫黄酸化物	ppm	30 以下	3 未満	3 未満
窒素酸化物	ppm	50 以下	37	41
塩化水素	ppm	50 以下	50 未満	50 未満
一酸化炭素	ppm	30 以下	2 未満	2
残存酸素濃度	%	6 以上	19	10.45
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.1 以下	0.023	0.019
測定年月日			R6.7.30	R6.7.31

項 目	単 位	自主基準値	測定結果 (集塵灰)
ダイオキシン類濃度 (集塵灰)	ng-TEQ/ g-dry	3	4.6
試料採集年月日			R6.7.31