# 違反対象物一覧表

令和 6年4月2日現在

| 防火対象物の名称 | 所　在　地 | 違　反　の　内　容 | | 公　表　日 |
|---|---|---|---|---|
| | | 違反事項(根拠法令) | 違反の部分 | |
| 亀山医院 | 亀山市本町三丁目10-5 | 自動火災報知設備未設置<br>(消防法施行令第21条) | 防火対象物全体 | 令和5年4月17日 |
| 谷口内科 | 亀山市みどり町26-1 | 自動火災報知設備未設置<br>(消防法施行令第21条) | 防火対象物全体 | 令和6年4月2日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |